

Parametr	01.07.2026	02.07.2026	03.07.2026	04.07.2026	05.07.2026	06.07.2026
Temperatura wody oC	22,5	20,2	20,8	17,7	18,3	18,5
pH	7	7	7	6,9	6,9	6,9
Przewodność elektryczna właściwa (w 20°C), µS/cm	284	300	271	258	243	236
Tlen rozpuszczony mgO ₂ /l	3,6	4,2	4,6	5,5	4,1	4,2
Nasycenie tlenem, %	42	47	53	59	45	46
Zawiesina ogólna, mg/l	156	159	65	58	61	44
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mgO ₂ /l	17,7	14,4	9,8	x	x	oczekiwanie na wynik
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), mgO ₂ /l	45	43	28,6	22,9	17,3	19,7
Fosfor ogólny, mg/l	1,13	1,17	0,72	x	x	0,49
Azot amonowy, mg/l	4,25	4,83	3,55	x	x	1,3
Azot azotynowy, mg/l	0,41	0,15	0,328	x	x	0,315
Azot azotanowy, mg/l	1,64	1,89	2,11	x	x	2,36
Azot Kjeldahla, mg/l	5,5	6,4	4,9	3,7	2,48	1,75
Azot ogólny , mg/l	7,6	8,5	7,3	x	x	4,43
Ogólny węgiel organiczny, mg/l	12,4	14,8	10,2	x	x	9,8
Arsen, mg/l	0,0068	0,005	<0,0050	x	x	0,006
Chrom, mg/l	<0,002	<0,0020	<0,0020	x	x	<0,0020
Cynk, mg/l	0,027	0,0115	0,025	x	x	0,024
Nikiel, mg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	x	x	<0,0025
Kadm, mg/l	<0,0005	<0,00050	<0,00050	x	x	<0,00050
Miedź, mg/l	0,005	<0,0050	<0,0050	x	x	<0,0050
Ołów, mg/l	<0,0025	<0,0025	0,0031	x	x	0,0032
Rtęć, µg/l	<0,01	<0,010	<0,010	x	x	<0,01
Fenole lotne - indeks fenolowy, mg/l	0,0015	0,0016	x	x	x	x
Acenaften, µg/l	x	x	x	x	<0,0003	x
Antracen, µg/l	x	x	x	x	0,0029	x
Benzo-a-antracen, µg/l	x	x	x	x	<0,0030	x
Benzo-b-fluoranten, µg/l	x	x	x	x	0,0014	x
Benzo-k-fluoranten, µg/l	x	x	x	x	<0,0006	x
Benzo-g,h,i-perylen, µg/l	x	x	x	x	<0,0005	x
Benzo-a-piren, µg/l	x	x	x	x	0,0045	x
Chryzen, µg/l	x	x	x	x	<0,0040	x
Dibenzo(a,h)antracen, µg/l	x	x	x	x	0,0019	x
Fenantren, µg/l	x	x	x	x	<0,0012	x
Fluoranten, µg/l	x	x	x	x	<0,0018	x
Fluoren, µg/l	x	x	x	x	<0,0006	x
Indeno(1,2,3-c,d)piren, µg/l	x	x	x	x	0,0184	x
Naftalen, µg/l	x	x	x	x	<0,0033	x
Piren, µg/l	x	x	x	x	<0,0085	x