

Parametr	30.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	03.07.2026	04.07.2026	05.07.2026	06.07.2026
Temperatura wody oC	23,6	21,7	20,2	20,8	19,4	18,8	18,8
pH	6,7	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Przewodność elektryczna właściwa (w 20°C), μS/cm	314	320	274	260	238	232	227
Tlen rozpuszczony mgO ₂ /l	0,8	<0,3 (0,023)	5,8	6,4	8,1	7,9	8
Nasycenie tlenem, %	10	<5 (0,3)	66	72	89	87	88
Zawiesina ogólna, mg/l	6820	>1000 (15000)	650	522	223	176	126
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mgO ₂ /l	117	215	43	23,7	x	x	oczekiwanie na wynik
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), mgO ₂ /l	>1000 (1730)	>1000 (4800)	426	165	53	56	38
Fosfor ogólny, mg/l	27,9	75	6,5	2,35	x	x	0,9
Azot amonowy, mg/l	6,5	7,5	4,68	5,4	x	x	3,15
Azot azotynowy, mg/l	0,088	0,1	0,096	0,092	x	x	0,082
Azot azotanowy, mg/l	0,92	0,89	0,99	0,79	x	x	0,73
Azot Kjeldahla, mg/l	46	53	9,7	7,8	6,1	5	4
Azot ogólny , mg/l	47	54	10,8	8,7	x	x	4,8
Ogólny węgiel organiczny, mg/l	16,3	26,8	17,4	15,9	x	x	13,7
Arsen, mg/l	0,0112	0,012	0,0084	0,007	x	x	0,0072
Chrom, mg/l	<0,0020	<0,002	<0,0020	<0,0020	x	x	<0,0020
Cynk, mg/l	0,024	0,013	0,013	0,012	x	x	0,014
Nikiel, mg/l	0,0035	0,0032	<0,0025	<0,0025	x	x	<0,0025
Kadm, mg/l	<0,00050	<0,0005	<0,00050	<0,00050	x	x	<0,00050
Miedź, mg/l	<0,0050	<0,005	<0,0050	<0,0050	x	x	<0,0050
Ołów, mg/l	<0,0025	<0,0025	0,003	<0,0025	x	x	0,0045
Rtęć, μg/l	0,105	0,185	<0,01	<0,010	x	x	<0,01
Fenole lotne - indeks fenolowy, mg/l	0,0015	0,0013	<0,001	x	x	x	x
Acenaften, μg/l	<0,0003	x	x	x	x	<0,0003	x
Antracen, μg/l	<0,0010	x	x	x	x	<0,0010	x
Benzo-a-antracen, μg/l	<0,0030	x	x	x	x	<0,0030	x
Benzo-b-fluoranten, μg/l	<0,0006	x	x	x	x	0,0028	x
Benzo-k-fluoranten, μg/l	0,0007	x	x	x	x	0,0094	x
Benzo-g,h,i-perylen, μg/l	<0,0005	x	x	x	x	<0,0005	x
Benzo-a-piren, μg/l	0,001	x	x	x	x	0,0076	x
Chryzen, μg/l	<0,0050	x	x	x	x	<0,0040	x
Dibenzo(a,h)antracen, μg/l	0,0126	x	x	x	x	0,0043	x
Fenantren, μg/l	<0,0012	x	x	x	x	<0,0012	x
Fluoranten, μg/l	<0,0018	x	x	x	x	<0,0018	x
Fluoren, μg/l	<0,0006	x	x	x	x	<0,0006	x
Indeno(1,2,3-c,d)piren, μg/l	<0,0005	x	x	x	x	0,011	x
Naftalen, μg/l	<0,0033	x	x	x	x	<0,0033	x
Piren, μg/l	<0,0090	x	x	x	x	<0,0085	x